

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-003

Una vez realizada la visita al sitio de los trabajos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 74 y 75 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el municipio de Irapuato, Guanajuato; se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos ubicada en las oficinas de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., sita en el Blvd. Prolongación Juan José Torres Landa Número 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto. C.P. 36559, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

#### I. FECHA, LUGAR Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES:

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las **12:00 horas** del día **23 de junio de 2025**, hora y fecha fijada para llevar a cabo la **Junta de aclaraciones** del procedimiento de **Licitación Simplificada número JAPAMI-LE-RP-LS-2025-003** por la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., relativa a la obra: **“Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en el municipio de Irapuato, Gto. (Distrito 2) (Incluye aforo) (2025)”**.

#### II. SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO:

Preside el acto el **Ing. Carlos Eduardo Solís Pacheco**, Supervisor de Obra del área de Administración de Obra de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, actuando en nombre y representación de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., autorizado mediante escrito Número GIP/00310/2025 de fecha 17 de junio del 2025, firmado por el Ing. Oscar Cuevas Olivas, Gerente de Ingeniería y Proyectos de la JAPAMI.

#### III. PREGUNTAS FORMULADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITADORES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Una vez iniciada la junta de aclaraciones, la convocante procede a formular las preguntas y dar respuestas a las observaciones de los licitantes:

**Licitante:** Eco Perforaciones y Construcciones, S.A. de C.V.

|   |
|---|
| <b>Preguntas:</b> En el archivo de bases de licitación pagina 16, Documento T-9 (Planeación y logística) en el segundo párrafo se menciona describir la logística considerando 1 (un) de trabajo. ¿A qué se refiere dicho texto?  |
| <b>Respuesta:</b> (1) un frente de trabajo.   |
| <b>Preguntas:</b> En las bases de la licitación pagina 18 Documento E-3D (Costos indirectos), dice, laboratorio de control de calidad, con un mínimo de 2.5 a costo directo, por el tipo de obra de la licitación (Rehabilitación de pozos) y de acuerdo con el alcance de los conceptos, ¿se requiere laboratorio de control de calidad? |
| <b>Respuesta:</b> Sí.   |
| <b>Preguntas:</b> En el Catálogo de Conceptos código 51.21, no se menciona el diámetro de las camisas de refuerzo de acero ¿se van a proporcionar para su respectiva cotización?  |
| <b>Respuesta:</b> Para el pozo no. 23 se deberá de considerar de 12” y para el resto de 14”.  |

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR**  
**LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-003**

|  |
|--|
| <b>Preguntas:</b> En el archivo 5 caratulas ECO LS 2025 obra, se solicita un escrito de designación de control de calidad ¿Este escrito también se requiere? ¿Qué tipo de laboratorio sería? |
| <b>Respuesta:</b> Sí, el tipo de laboratorio necesario para garantizar su calidad y funcionamiento.  |
| <b>Preguntas:</b> El formato de factor de salario real esta desactualizado.  |
| <b>Respuesta:</b> Los formatos proporcionados son enunciativos, será responsabilidad del licitante actualizarlo.   |
| <b>Pregunta:</b> ¿Cuánto es el tiempo que los pozos pueden estar fuera de operación para realizar la rehabilitación de cada pozo, considerando que son para uso público urbano?              |
| <b>Respuesta:</b> El tiempo que los pozos deberán estar fuera de operación, será el mínimo requerido para la adecuada realización de los trabajos.   |

**Licitante:**

**Licitante:**

|   |
|---|
| <b>Preguntas:</b> En el Catálogo de Conceptos en la partida de Reparaciones en el código 41.4: Mantenimiento mayor de equipo de bombeo de pozo de agua potable, incluye: inspección y reparación de la bomba y sus componentes, lubricación, sellos mecánicos, acoplamiento y anillos de desgaste del motor; ¿Pudieran especificar más el concepto?, ¿Sería bomba vertical o sumergible? ¿Se considera embobinado el motor eléctrico? |
| <b>Repuesta:</b> Deberán considerar bomba sumergible con capacidad de 175 HP y embobinado.  |

**Licitante:**

**Tricónica Perforaciones y Construcciones, S.A. de C.V.**

|                          |
|--------------------------|
| <b>Preguntas:</b>        |
| <b>No hay preguntas.</b> |

**IV. ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:**

- 1) Se les recomienda de manera general que deberán de considerar los documentos que se solicitan en las bases de licitación para la integración de su propuesta.

**V. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES:**

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes que esta es la primera Junta de Aclaraciones, siendo **la única** que se llevará a cabo.

**VI. FINAL:**

Una vez atendidas las preguntas formuladas por parte de los licitantes. Así mismo, se hace constar que, al término de la Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la presente acta a las personas físicas y/o morales y servidores públicos que presidieron el acto.

Leída el Acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión a las 12:25 horas del día 23 de junio de 2025.2

Para constancia y con el fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, firman el presente documento las personas que intervinieron en el mismo.

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**


Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

[www.japami.gob.mx](http://www.japami.gob.mx)

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR**  
**LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-003**


**Por los licitantes:**



\_\_\_\_\_  
José Martínez Juárez  
Eco Perforaciones y Construcciones,  
S.A. de C.V.



\_\_\_\_\_  
Jose Juan Araiza Aguilera.




\_\_\_\_\_  
Jesús Guadalupe Reynoso Rodríguez  
Tricónica Perforaciones y Construcciones,  
S.A. de C.V.

**Por la dependencia invitada:**



\_\_\_\_\_  
Javier Jaimes Mundo  
Contraloría Municipal

**Por la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.:**




\_\_\_\_\_  
Carlos Eduardo Solís Pacheco  
Supervisor de Obra



\_\_\_\_\_  
Everardo Rodríguez Vázquez  
Auditor Interno de Obra



\_\_\_\_\_  
María de los Angeles Vargas González  
Analista de Costos



\_\_\_\_\_  
Juan Gerardo Moreno Barrera  
Proyectista



\_\_\_\_\_  
María del Sol González Guerra  
Analista Especializado A

Nota: La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitación Simplificada número JAPAMI-LE-RP-LS-2025-003.



**ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES  
S.A. de C.V.**

**BLVD. ARANDAS No. 4465 COL. ARANDAS C.P. 36821 IRAPUATO, GTO. R.F.C. EPC150422F24  
Tel. 462 623 35 78 email: ecoperforaciones@infinitummail.com**

IRAPUATO GTO. 23 DE JUNIO 2025

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

**ING. ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA**

**DIRECTOR GENERAL**

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO**

**Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

**PRESENTE.**

POR MEDIO DEL PRESENTE HACEMOS LAS SIGUIENTES INTERROGANTES Y OBSERVACIONES A LAS BASES Y CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA LICITACIÓN NUMERO **JAPAMI-LE-RP-LS-2025-003**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 2) (INCLUYE AFORO) (2025)**.

1.- EN EL ARCHIVO DE BASES DE LICITACIÓN PAGUINA 16, DOCUMENTO T-9 (PLANEACIÓN Y LOGISTICA) EN EL SEGUNDO PARRAFO SE MENCIONA DESCRIBIR LA LOGISTICA CONSIDERANDO 1 (UN) DE TRABAJO. ¿ A QUE SE REFIERE DICHO TEXTO?

2.- EN LAS BASES DE LA LICITACION PAGUINA 18 DOCUMENTO E-3D (COSTOS INDIRECTOS), DICE, LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD , CON UN MINIMO DE 2.5 A COSTO DIRECTO, POR EL TIPO DE OBRA DE LA LICITACIÓN (REHABILITACIÓN DE POZOS) Y DE ACUERDO CON EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS, ¿SE REQUIERE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD?

3.- EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CODIGO 51.21, NO SE MENCIONA EL DIAMETRO DE LAS CAMISAS DE REFUERZO DE ACERO ¿SE VAN A PROPORCIONAR PARA SU RESPECTIVA COTIZACION?

4.- EN EL ARCHIVO 5 CARATULAS ECO LS 2025 OBRA, SE SOLICITA UN ESCRITO DE DESIGNACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD ¿ESTE ESCRITO TAMBIEN SE REQUIERE? ¿Qué TIPO DE LABORATORIO SERIA?

5.- EL FORMATO DE FACTOR DE SALARIO REAL ESTA DESACTUALIZADO.



**ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES  
S.A. de C.V.**

**BLVD. ARANDAS No. 4465 COL. ARANDAS C.P. 36821 IRAPUATO, GTO. R.F.C. EPC150422F24  
Tel. 462 623 35 78 email: ecoperforaciones@infinitummail.com**

6.- ¿CUÁNTO ES EL TIEMPO QUE LOS POZOS PUEDEN ESTAR FUERA DE OPERACIÓN PARA REALIZAR LA REHABILITACION, CONSIDERANDO QUE SON PARA USO PUBLICO URBANO?

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ MARTÍNEZ JUÁREZ

APODERADO LEGAL

ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.